



Общероссийская общественная организация
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
Смоленское областное отделение
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, дом 81-А
тел.: (4812) 31-30-61, E-mail: vdposmolgrad@rambler.ru

Акт проверки работоспособности СПС, СОУЭ, СПИ

В соответствии с требованиями ст. 54 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и Контракта (Договора) от 16.01.2024 года № 44/10, комиссия в составе:

- от "Заказчика" _____

(должность, Ф.И.О)

- от "Исполнителя"

- Председатель Совета Ярцевского МО ВДПО Ковязин А.А.

- электромонтёр Соловьев Кирилл Владимирович

провела проверку работоспособности СПС и СОУЭ, прохождение сигнала от извещателя пожарной сигнализации до пожарной части,

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Bolid

Прибор объектовый оконечный системы передачи извещений о

пожаре Мп. СОР установленные на объекте:

Заказчик МБОУ Засихинская СШ

по адресу: Смоленская обл. Ярцевский р-н д. Засихинское, Школьная 2. 2

контактный телефон: _____

Имитация срабатывания извещателя ПС проводилась в 10 часов 00 минут 04 06 2024

года, методом нажатие ИПР

В ходе проверки комиссия установила:

- сигнал о пожаре прошёл в ПЧ в 10 часов 02 минут, внутреннее оповещение в

исправном состоянии.

(исправном, неисправном)

Заключение комиссии:

Состояние и работоспособность СПС, СОУЭ, СПИ

СПС, СОУЭ работоспособно

От Исполнителя:

Председатель Совета Ярцевского МО ВДПО

(подпись)

Электромонтёр ОПС

(подпись)

От Заказчика:

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

МП

_____ (подпись)